



01427

(учетный номер бланка)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ОТКРЫТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ СТАНДАРТ»
регистрационный № РОСС RU.32069.04ОПС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС KR.04ОПС0.С.ОС1.01852

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

Lavita Co., Ltd

Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: Республика Корея, 1-6, 115, Jungang-daero, Jung-gu, Busan. Телефон: +82514699888. E-mail: lavita21@korea.com. Факс: +82514697795

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Lavita Co., Ltd

Адрес места нахождения и места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Корея, 1-6, 115, Jungang-daero, Jung-gu, Busan. Телефон: +82514699888. E-mail: lavita21@korea.com. Факс: +82514697795

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции «Открытый Сертификат».

Место нахождения: Россия, 117042, Москва, Чечёрский проезд, дом 24, помещение 1. Телефон: +74997098938. E-mail: oc_onps@ocert.ru
Аттестат рег. № ОНПС RU.04ОПС0.ОС1.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Трубы гофрированные из нержавеющей стали, диаметрами 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 32, 40, 50 мм, в полиэтиленовой оболочке и без нее, гибкие подводки из нержавеющей стали, для применения в водозаполненных спринклерных АУПТ. Торговая марка "LAVITA". Выпускаемые по технической документации изготовителя.

Серийный выпуск.

код ОКПД 2

24.20.13.130

код ТН ВЭД

8307 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров, на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

СП 5.13130.2009 (п. 5.7.19; п. 5.7.20) Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ПБ254О.050320 от 05.03.2020 года, выданный Испытательной лабораторией «ОНИИКС» (аттестат аккредитации № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ02); Акт анализа состояния производства от 05.03.2020 года

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 10.03.2020 ПО 09.03.2025



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

подпись

С.Н. Салагин
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

подпись

М.Е. Емцев
инициалы, фамилия